


F3S-TGR-N□□C

Per monitorare lo stato dei ripari di sicurezza.

- Custodia in acciaio inox che soddisfa i requisiti di igiene richiesti dall'industria alimentare.
- Basati sulla tecnologia Hall
- Connessione in serie di massimo 20 interruttori
- LED per una diagnostica semplice
- Compatibilità con tutte le unità di controllo di sicurezza OMRON
- Funzionamento anche in presenza di parti in acciaio inox
- Assenza di contatto, assenza di abrasione, assenza di particelle
- Compensazione delle tolleranze meccaniche
- Adatto a processi di pulizia ad alta pressione, processi di CIP/SIP (IP69K) (versioni precablate)
- Conformità alla categoria di sicurezza fino a PLe secondo EN ISO13849-1



Legenda codice modello

F3S-TGR-N□□C-21-□□

1 2 3

1. Tipo

- L: Sensore tipo allungato
- S: Sensore compatto
- M: Sensore miniaturizzato
- B: Sensore cilindrico

2. Materiale della custodia

- P: Custodia di plastica
- M: Custodia di acciaio inox
- H: Custodia in acciaio inox speciale per applicazioni igieniche
- F: Custodia in acciaio inox speciale per il settore alimentare





3. Lunghezza cavo/Metodo di collegamento

- 05: Cavo da 5 m
- 05-R*: Cavo da 5 m con uscita a destra
- 10: Cavo da 10 m
- 10-R*: Cavo da 10 m con uscita a destra
- M1J8: Connettore maschio M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm
- M1J8-R*: Connettore maschio M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm con uscita a destra




* solo per i modelli F3S-TGR-NMPC e F3S-TGR-NMHC

Modelli disponibili

Custodia in poliestere

Aspetto	Collegamento	Configurazione dei contatti	Modello
	Precablato con cavo da 5 m	2NC/1NA	F3S-TGR-NLPC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NLPC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NLPC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NSPC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NSPC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NSPC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NMPC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NMPC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NMPC-21-M1J8
	Cavo precablato da 5 m, con uscita a destra		F3S-TGR-NMPC-21-05-R
	Cavo precablato da 10 m, con uscita a destra		F3S-TGR-NMPC-21-10-R
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm con uscita a destra		F3S-TGR-NMPC-21-M1J8-R
	Precablato con cavo da 5 m	F3S-TGR-NBPC-21-05	
	Precablato con cavo da 10 m	F3S-TGR-NBPC-21-10	
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm	F3S-TGR-NBPC-21-M1J8	

Custodia in acciaio inox

Aspetto	Collegamento	Configurazione dei contatti	Modello
	Precablato con cavo da 5 m	2NC/1NA	F3S-TGR-NLMC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NLMC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NLMC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NSMC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NSMC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NSMC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NBMC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NBMC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NBMC-21-M1J8

Modelli che soddisfano i requisiti di igiene del settore alimentare

Aspetto	Collegamento	Configurazione dei contatti	Modello
	Precablato con cavo da 5 m	2NC/1NA	F3S-TGR-NSHC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NSHC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NSHC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NSFC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NSFC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NSFC-21-M1J8
	Precablato con cavo da 5 m		F3S-TGR-NMHC-21-05
	10 m precablato		F3S-TGR-NMHC-21-10
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm		F3S-TGR-NMHC-21-M1J8
	Cavo precablato da 5 m, con uscita a destra		F3S-TGR-NMHC-21-05-R
	Cavo precablato da 10 m, con uscita a destra		F3S-TGR-NMHC-21-10-R
	M12 a 8 pin, con cavo da 250 mm con uscita a destra		F3S-TGR-NMHC-21-M1J8-R

Accessori

Tipo	Descrizione	Modello
Cavi a 8 pin	2 m	Y92E-M12PURSH8S2M-L
	5 m	Y92E-M12PURSH8S5M-L
	10 m	Y92E-M12PURSH8S10M-L
	25 m	Y92E-M12PURSH8S25M-L
Cavo di collegamento con connettore a T	Connettore M12 a T	F39-TGR-NT
	M12 a 8 pin da 0,6 m	Y92E-M12FSM12MSPURSH806M-L
	M12 a 8 pin da 2 m	Y92E-M12FSM12MSPURSH82M-L
	M12 a 8 pin da 5 m	Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L
	M12 a 8 pin da 10 m	Y92E-M12FSM12MSPURSH810M-L
Azionatori	per F3S-TGR-NLPC	F39-TGR-NLPC-A
	per F3S-TGR-NSPC	F39-TGR-NSPC-A
	per F3S-TGR-NMPC	F39-TGR-NMPC-A
	per F3S-TGR-NCPC	F39-TGR-NCPC-A
	per F3S-TGR-NWPC	F39-TGR-NWPC-A
	per F3S-TGR-NBPC	F39-TGR-NBPC-A
	per F3S-TGR-NLMC	F39-TGR-NLMC-A
	per F3S-TGR-NSMC	F39-TGR-NSMC-A
	per F3S-TGR-NBMC	F39-TGR-NBMC-A
	per F3S-TGR-NSHC	F39-TGR-NSHC-A
	per F3S-TGR-NSFC	F39-TGR-NSFC-A
per F3S-TGR-NMHC	F39-TGR-NMHC-A	
Viti di montaggio	Set di viti di sicurezza Torx (M4, 4x30 mm, 4x20 mm, 4x10 mm; rondelle e punta Torx comprese)	F39-TGR-N-SCREWS

Moduli di controllo

Tipo	Aspetto	Modello
	G9SA 	G9SA-301 G9SA-501 G9SA-321-T075 G9SA-321-T15 G9SA-321-T30
Moduli di sicurezza a relè	G9SB 	G9SB-2002-C G9SB-2002-A G9SB-200-B G9SB-200-D G9SB-3012-A G9SB-301-B G9SB-3012-C G9SB-301-D
	G9SX 	G9SX-BC202-R_ G9SX-AD322-T15-R_ G9SX-AD322-T150-R_ G9SX-ADA222-T15-R_ G9SX-ADA222-T150-R_
Controllori programmabili	G9SP-N 	G9SP-N10S G9SP-N10D G9SP-N20S
Rete programmabile	NE1A 	NE1A-SCPU01-V1

Caratteristiche

Dati meccanici

		Custodia in plastica	Custodia in acciaio inox
Spia	–	Sorgente luminosa	
Distanza di commutazione	OFF → ON (Sao)	8 mm: NMPC, NBPC 10 mm: NLPC, NSPC	8 mm: NMHC, NBMC 10 mm: NLMC, NSMC, NSHC, NSFC
	ON → OFF (Sar)	12 mm: NMPC, NBPC 20 mm: NLPC, NSPC	12 mm: NMHC, NBMC 20 mm: NLMC, NSMC, NSHC, NSFC
Distanza inst. consigliata	–	5 mm	
Velocità di avvicinamento attuatore	Min.	4 mm/s	
	Max.	1.000 mm/s	
Frequenza di azionamento	Max.	1 Hz	
Temperatura ambiente	–	–25... 80°C	–25... 105°C
Protezione	Cavo libero	IP69K	
	Connettore M12	IP67	
Materiale cavo	Cavo libero	PVC, 8 nuclei, Ø 6 mm o.d.	
	Connettore M12	250 mm, PVC, Ø 6 mm o.d.	
Montaggio	–	2xM4	
Coppia di serraggio per bulloni di montaggio	Max.	1 Nm	
Resistenza agli urti (IEC 68-2-27)	–	11 ms, 30 g	
Resistenza alle vibrazioni (IEC 68-2-6)	–	10–55 Hz, 1 mm	
Materiale	–	Poliestere nero	Acciaio inox AISI316

Dati elettrici

		Custodia in plastica	Custodia in acciaio inox
Tecnologia di rilevamento	–	Hall	
Collegamento in serie	–	fino a 20 pz. in serie	
Alimentazione	–	24 Vc.c. ±10%	
Carichi nominali	Contatti NC max.	0,2 A a 24 Vc.c.	
	Contatto NA max.	0,2 A a 24 Vc.c.	
Rigidità dielettrica	–	250 Vc.a.	
Resistenza di isolamento	–	100 MΩ	
Corrente di commutazione	Min.	1 mA, 10 Vc.c.	


Affidabilità

		Custodia in plastica	Custodia in acciaio inox
EN ISO 13849-1		fino a PLe a seconda dell'architettura del sistema	
EN 62061		fino a SIL3 a seconda dell'architettura del sistema	
PFHd		2,52x10 ⁻⁸	
Intervallo test di controllo (durata)		47 anni	
MTTFd (@ nop: 8 operazioni per ora)		470 anni	

Approvazioni

Norme EN certificate da TÜV Rheinland
EN ISO13849-1
EN 60204-1
EN ISO 14119
EN/IEC 60947-5-3
UL 508, CSA C22.2
BS 5304
Conforme a EN 1088

Caratteristiche di funzionamento



Tolleranza di disallineamento di 5 mm dopo l'impostazione

Schema di collegamento

Versione cablata

N. pin	Denominazione segnale
rosso	+24 Vc.c.
blu	GND
nero	Canale NC 1/+
bianco	Canale NC 1/-
giallo	Canale NC 2/+
verde	Canale NC 2/-
marrone	Canale NA ausiliario/+
arancione	Canale NA ausiliario/-

Versione con connettore M1J8 (maschio M12)

N. pin (lato maschio)	Segnale	Cavo
2	+24 Vc.c.	marrone
3	GND	verde
7	Canale NC 1/+	blu
1	Canale NC 1/-	bianco
4	Canale NC 2/+	giallo
6	Canale NC 2/-	rosa
5	Canale NA ausiliario/+	grigio
8	Canale NA ausiliario/-	rosso


Y92E-M12PURSH8S_M-L

Nota: Se il circuito ausiliario non è adattato o utilizzato, tagliare ed eliminare i conduttori giallo e verde o giallo e rosa.


Dimensioni

Sensore tipo allungato (sensore/attuatore)

F3S-TGR-NLPC




F3S-TGR-NLMC




Sensore compatto (sensore/attuatore)


F3S-TGR-NSPC




F3S-TGR-NSMC



F3S-TGR-NSHC




F3S-TGR-NSFC




Sensore miniaturizzato (sensore/attuatore, versione lato sinistro)

F3S-TGR-NMPC




F3S-TGR-NMHC



Sensore cilindrico (sensore/attuatore)

F3S-TGR-NBPC

F3S-TGR-NBMC




Esempi di cablaggio (collegamento di un singolo sensore fino alla Categoria 4 conforme alla norma EN954-1)

G9SB


Applicazione di un singolo sensore con G9SB-2002-C

(fino a PLe di sicurezza, conforme a EN ISO 13849-1)



Applicazione con collegamento in serie, fino a 20 sensori con G9SB-2002-C


(fino a PLd di sicurezza conforme a EN ISO 13849-1)



G9SA


Applicazione di un singolo sensore con G9SA-301

(fino a PLe di sicurezza, conforme a EN ISO 13849-1)



Applicazione con collegamento in serie, fino a 20 sensori con G9SA-301


(fino a PLd di sicurezza conforme a EN ISO 13849-1)



G9SP


Applicazione di un singolo sensore con G9SP

(fino a PLe di sicurezza, conforme a EN ISO 13849-1)



Applicazione con collegamento in serie, fino a 20 sensori con G9SP


(fino a PLd di sicurezza conforme a EN ISO 13849-1)



Cavo di collegamento e connettore a T

Collegamento in serie con 2 o 3 sensori, come G9SA-301

(fino a PLd di sicurezza conforme a EN ISO 13849-1)



Modalità d'uso

⚠ AVVERTENZA

Accertarsi di spegnere l'alimentazione prima di effettuare il cablaggio. Non toccare le parti sotto carica (es. terminali) mentre il sistema è alimentato, in quanto ciò implica il rischio di scosse elettriche.



Non consentire all'attuatore di avvicinarsi all'interruttore con riparo aperto, in quanto ciò potrebbe permettere l'avvio della macchina con possibili lesioni per l'operatore.



Tenere gli attuatori (magneti) lontani da apparecchiature magnetosensibili quali dischi rigidi e dischetti per PC o simili. Il campo magnetico del magnete potrebbe danneggiare i dati esistenti.



Precauzioni relative all'applicazione

- Non utilizzare il prodotto in luoghi esposti a gas infiammabili o esplosivi.
- Non utilizzare correnti di carico superiori al valore nominale.
- Accertarsi di cablare correttamente ogni conduttore.
- Accertarsi di verificare il corretto funzionamento dopo il completamento del montaggio e della regolazione.
- Non far cadere o cercare di disassemblare il prodotto.
- Verificare la corretta combinazione dell'interruttore e dell'attuatore.
- Utilizzare un'alimentazione della tensione specificata. Non utilizzare alimentazioni con ondulazioni notevoli o alimentazioni che generano in maniera intermittente tensioni errate.
- I condensatori sono componenti di consumo che richiedono manutenzione e controlli periodici.

Luoghi di installazione

Per evitare guasti o malfunzionamenti, non installare il prodotto in:

- Luoghi esposti alla luce solare diretta.
- Luoghi soggetti a livelli di umidità esterna al campo 35–85% o soggetti a condensa dovuta a sbalzi della temperatura.
- Luoghi esposti a gas corrosivi o infiammabili.
- Luoghi soggetti ad urti o vibrazioni superiori ai valori nominali del prodotto.
- Luoghi esposti a polvere (compresa polvere metallica) o agenti salini.

Prendere le precauzioni opportune e sufficienti quando si utilizza il prodotto nei seguenti luoghi.

- Luoghi soggetti a elettricità statica o altre forme di disturbo elettromagnetico.
- Luoghi soggetti alla possibile esposizione di radioattività.
- Luoghi vicini a linee di alimentazione.
- Si consiglia di installare gli interruttori su materiali non ferrosi. La presenza di materiale ferroso può compromettere la sensibilità degli interruttori.


Solventi

Accertarsi che i solventi, quali alcol, diluenti, tricloroetano o benzina, non aderiscano al prodotto. I solventi possono cancellare i segni e deteriorare i componenti.



Fermi riparo

⚠ ATTENZIONE

Utilizzare fermi dei ripari nel modo illustrato qui sotto in modo tale da garantire che l'interruttore e l'attuatore non facciano contatto quando il riparo è chiuso.




Posizione di installazione




Utilizzo ripari con cerniera

Su ripari con cerniera, installare il sensore su un bordo operativo come mostrato qui sotto.



Interferenze reciproche

Se l'interruttore e l'attuatore sono installati in parallelo, accertarsi che siano distanti l'uno dall'altro almeno 25 mm, come illustrato qui sotto.



Garanzia e considerazioni sull'applicazione

Leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento

Prima di procedere all'acquisto del prodotto, leggere attentamente le informazioni contenute nel presente documento. Per eventuali domande o dubbi, rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

Garanzia e limitazioni di responsabilità

GARANZIA

OMRON garantisce i propri prodotti da difetti di fabbricazione e di manodopera per un periodo di un anno (o per altro periodo specificato) dalla data di vendita da parte di OMRON.

OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LA GARANZIA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI. L'ACQUIRENTE O L'UTENTE RICONOSCE LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ NELL'AVERE DETERMINATO L'IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE I REQUISITI IMPLICITI NELL'USO PREVISTO DELLO STESSO. OMRON NON RICONOSCE ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

OMRON NON SARÀ RESPONSABILE DEI DANNI, DELLE PERDITE DI PROFITTO O DELLE PERDITE COMMERCIALI SPECIALI, INDIRETTE O EMERGENTI RICONDUCEBILI AI PRODOTTI, ANCHE QUANDO LE RICHIESTE DI INDENNIZZO POGGINO SU CONTRATTO, GARANZIA, NEGLIGENZA O RESPONSABILITÀ INCONDIZIONATA.

In nessun caso la responsabilità di OMRON potrà superare il prezzo del singolo prodotto in merito al quale è stata definita la responsabilità.

IN NESSUN CASO OMRON SARÀ RESPONSABILE DELLA GARANZIA, DELLE RIPARAZIONI O DI ALTRA RICHIESTA DI INDENNIZZO RELATIVA AI PRODOTTI SE L'ANALISI CONDOTTA DA OMRON NON CONFERMERÀ CHE I PRODOTTI SONO STATI CORRETTAMENTE UTILIZZATI, IMMAGAZZINATI, INSTALLATI E SOTTOPOSTI A MANUTENZIONE, E CHE NON SONO STATI OGGETTO DI CONTAMINAZIONI, ABUSI, USI IMPROPRI, MODIFICHE O RIPARAZIONI INADEGUATE.

Considerazioni sull'applicazione

IDONEITÀ ALL'USO PREVISTO

OMRON non sarà responsabile della conformità alle normative, ai codici e alle approvazioni per combinazioni di prodotti nell'applicazione del cliente o all'impiego dei prodotti.

Adottare tutte le misure necessarie a determinare l'idoneità del prodotto ai sistemi, ai macchinari e alle apparecchiature con i quali verrà utilizzato.

Essere a conoscenza e osservare tutte le proibizioni applicabili al prodotto.

NON UTILIZZARE MAI I PRODOTTI IN APPLICAZIONI CHE IMPLICHINO GRAVI RISCHI PER L'INCOLUMITÀ DEL PERSONALE O DANNI ALLA PROPRIETÀ SENZA PRIMA AVERE APPURATO CHE L'INTERO SISTEMA SIA STATO PROGETTATO TENENDO IN CONSIDERAZIONE TALI RISCHI E CHE I PRODOTTI OMRON SIANO STATI CLASSIFICATI E INSTALLATI CORRETTAMENTE IN VISTA DELL'USO AL QUALE SONO DESTINATI NELL'AMBITO DELL'APPARECCHIATURA O DEL SISTEMA.

Dichiarazione di non responsabilità

DATI SULLE PRESTAZIONI

I dati sulle prestazioni forniti in questo documento non costituiscono una garanzia, bensì solo una guida alla scelta delle soluzioni più adeguate alle esigenze dell'utente. Essendo il risultato delle condizioni di collaudo di OMRON, tali dati devono essere messi in relazione agli effettivi requisiti di applicazione. Le prestazioni effettive sono soggette alle *garanzie e limitazioni di responsabilità* OMRON.

MODIFICHE ALLE SPECIFICHE

Le caratteristiche e gli accessori del prodotto sono soggetti a modifiche a scopo di perfezionamento o per altri motivi. Per confermare le caratteristiche effettive del prodotto acquistato, rivolgersi al rappresentante OMRON di zona.

PESI E MISURE

Pesi e misure sono nominali e non devono essere utilizzati per scopi di fabbricazione, anche quando sono indicati i valori di tolleranza.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in onces, moltiplicare per 0,03527.

Cat. No. E14E-IT-06

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

ITALIA e CANTON TICINO (CH)
Omron Electronics SpA
Viale Certosa, 49 - 20149 Milano
Tel: +39 02 32 681
Fax: +39 02 32 68 282
industrial.omron.it

Milano Tel: +39 02 32 687 77
Bologna Tel: +39 051 613 66 11
Terni Tel: +39 074 45 45 11

SVIZZERA
Omron Electronics AG
Blegli 14, CH-6343 Rotkreuz
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
Fax: +41 (0) 41 748 13 45
industrial.omron.ch